



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORLICACH

Gorlice, dnia 05.03.2025 r.

NK.9022.3.5.2025

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze "GLINIK" I Sp. z o. o. 38-316 Wysowa-Zdrój 101/8

Zbiorcza ocena wody na krytej pływalni rehabilitacyjnej w Centrum Rekreacyjno-Leczniczym "Glinik" I w Wysowej-Zdrój za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez zarządzającego pływalnią, wynikami badań wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach oraz na podstawie dokumentacji z kontroli sanitarnej, przedstawia zbiorczą ocenę wody na krytej pływalni rehabilitacyjnej, administrowanej przez Centrum Rekreacyjno-Lecznicze "Glinik" I Sp. z o. o. w Wysowej-Zdrój.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej, 38-316 Wysowa-Zdrój 69 i jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z przedmiotowego wodociągu jest zgodna z wymogami sanitarnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią.

Zgodnie z § 4 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*, w analizowanym okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., stwierdzono:

1. Zarządzający pływalnią przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór pracy urządzeń, rejestrował wyniki pomiarów wody basenowej, a wyniki i spostrzeżenia oraz podejmowane czynności były na bieżąco odnotowywane i udokumentowane, co przedstawiano systematycznie w trakcie bieżących kontroli sanitarnych na terenie obiektu.
2. Zarządzający pływalnią wykonywał systematycznie, zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach harmonogramem badania jakości wody w akredytowanym laboratorium, a wyniki na bieżąco przysyłał do tutejszego Inspektora. Z uwagi na przerwę techniczną nie wykonano badań w drugiej połowie września.
3. Wyniki badania wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego pływalnią spełniały wymagania sanitarne zawarte w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* i były przedstawiane w formie Komunikatu dla klientów pływalni.
4. Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*.
5. Na podstawie sprawozdania z badania próbki wody przeprowadzonego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach w miesiącu listopadzie:
 - z natrysku w szatni, przy niecce basenowej, stwierdzono zawyżoną wartość bakterii z rodzaju Legionella (250 jtk/100 ml),
 - z systemu cyrkulacji wody basenowej, stwierdzono zawyżoną wartość mętności (0,32 NTU);Po podjętych stosownych działaniach naprawczych przez zarządzającego uzyskano poprawę jakości wody.
6. Zarządzający obiektem na bieżąco uaktualniał Komunikaty w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni, w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia lub stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów.

Mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej oceny za wskazany okres Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że woda na krytej pływalni rehabilitacyjnej, administrowanej przez Centrum Rekreacyjno-Lecznicze "Glinik" I Sp. z o. o. w Wysowej-Zdrój – odpowiada wymaganiom o których mowa w § 2 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia*

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach

mgr Jadwiga Wójtowicz
Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80 (e-puap)
- Referent sprawy: Jasińska Iwona, tel.: 18 35 37 343 wew. 36

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	7ec21f14414f4325bbfd66f1beaed0bf	
Nazwa dokumentu	Basen GLINIK 2024.pdf	
Tytuł dokumentu	Basen GLINIK 2024	
Skrót dokumentu	fc81fa2d55c10bf2692191d05d93bfd5db583ce0c23fba3d03d3fa5c75add2e6	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-03-05	
Podpis	Podpisany przez	JADWIGA WÓJTOWICZ; PSSE GORLICE
	Stanowisko podpisu	Jadwiga Wójtowicz (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2025-03-05
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.19
Data wydruku	2025-03-05	
Autor wydruku	Jasińska Iwona	